

## LOPPURAPORTTI:

### HELSINGIN KAUPUNGINTEATTERIN PALO- JA PELASTUSHARJOITUS 8.12.2018

Helsingin Kaupunginteatteri järjesti paloharjoituksen 8.12.2017. Harjoitus toteutettiin yhteistyössä Safety Manager Oy:n ja Helsingin Pelastuslaitoksen kanssa. Harjoituksessa simuloitiin tulipalo suuren näyttämön varastossa ja lisäksi yleisössä yhden katsojan henkilövahinko poistumistilanteessa. Kokonaisuutena arvioiden harjoittelu onnistui hyvin. Harjoituksen tarkoituksena oli mahdollistaa käytännön harjoittelu Helsingin Kaupunginteatterin henkilöstölle, testata palo-, pelastus- ja poistumisturvallisuuden järjestelyitä sekä harjoitella yhteistoimintaa Pelastuslaitoksen kanssa.

Henkilöstö onnistui tehtävässään erittäin hyvin. Poistumisajaksi kertyi 6 minuuttia, jonka aikana ihmiset olivat tulipalon havaitsemisesta ulkona rakennuksesta. Palo saatiin paikannettua ja Pelastuslaitokselle opastus kohteelle. Palo-, pelastus- ja poistumisturvallisuuden järjestelyt toimivat kokonaisuutena arvioiden hyvin.

Viranomaiset harjoittelivat sammutus- ja henkilön pelastustoimintaa suurella näyttämöllä kolmella yksiköllä H30, HE101 ja HE105. Palo sammutettiin ja loukkaantunut katsoja pelastettiin. Palaute viranomaisilta Helsingin Kaupunginteatterin turvallisuustoiminnasta oli kokonaisuutena arvioiden hyvä.

#### Keskeiset kehittämiskohteet:

- Suojeluorganisaation toiminnan edelleen kehittäminen
- Kriisiviestintä koko talon sitovassa poikkeustilanteessa
- Viranomaisen opastuksen varmistaminen sekä kyltein että riittävin henkilöresurssein, joilla on riittävä osaaminen talosta (mm.
- Suunniteltujen poikkeustilanneohjeiden ja -mallien käyttöönotto koko henkilöstön tasolla.

#### Harjoituksen suunnittelu

Harjoiteltavana oli kaksi onnettomuustilannetta:

- Tulipalon syttyminen suuren näyttämön oikeassa sivuvarastossa sähkövian seurauksena
  - Katsojan kaatuminen katsomossa poistumistilanteessa, josta seurasi vakava henkilövahinkotilanne
- Tulipalon ja henkilövahingon sijainnit pohjakuvaan merkittyinä:

#### Kuvat



## **Tapahtumien kulku harjoituksessa aikajanelle sijoitettuna**

13:07 Esitys käynnistyi

13:09 Paloilmoitinjärjestelmän palopainiketta painetaan, palohälytys laukeaa ja hälytysilmoitus siirtyy pelastuslaitokselle

13:10 Häätöpuhelu, jossa kerrottiin näyttämön oikealla puolella sähköpalo. Katsomo tyhjennetty ihmisistä. Hätäkeskus tiedusteli parasta

reittiä pelastuslaitokselle ja kerrottiin Eläintarhantie, opas kohteessa.

13:10 Yleisössä ollut asiakas kaatui poistumistilanteessa katsomon portaissa ja meni tajuttomaksi (harjoitus 2)

13:11 Palorauta alas suurella näyttämöllä

13:12 Suurin osa yleisöstä ulkona yleisön kokoontumispaikalla

13:13 Ensimmäinen suojeluvalvoja henkilökunnan kokoontumispaikalla

13:13 Pelastuslaitoksen HE30 johtoyksikkö saapui paikalle Ensi Linja 2 kautta

13:13 Hätäkeskus antoi lisätietoja Pelastuslaitoksen yksikölle palon sijainnista ja välitti tiedon palo-esimiehelle, joka ohjasi

pelastuslaitoksen yksiköt nopeimmalle hyökkäysreitille Eläintarhankadulle

13:13 Yleisön kokoontumispaikalle saapui viimeiset ihmiset

13:14 Pelastuslaitoksen yksiköt HE101 ja HE105 paikalle Eläintarhankadun kautta

13:15 Häätöpuhelu, josta ilmeni, että yksi tajuton potilas permannolla, hätäsiirretty lämpiön puolelle, katsomo tyhjä muista ihmisistä.

Opas ulkona.

13:15 Suojeluorganisaatio antoi väliaikatietoja henkilökunnan kokoontumispaikalla

13:15 Viimeinen henkilökuntaan kuuluva saapui henkilökunnan kokoontumispaikalle

13:17 Pyörätuolilla liikkunut ihminen saatiin ulos rakennuksesta kokoontumispaikalle saattajien avustamana

13:19 Pelastuslaitoksen pelastajat suurella näyttämöllä tulipalon tapahtumapaikalla

13:20 Pelastuslaitoksen pelastajat tiedustelivat tilan, jossa tulipalo sijaitsi

13:21 Pelastuslaitos sai selvitettyä savunpoiston tilanteen

13:22 Pelastuslaitos suoritti letkuselvityksen paikan päälle

13:23 Pelastuslaitos päätti savunpoiston käytöstä

13:24 Pelastusesimies sai tiedon palon sammutuksesta

13:24 Savunpoisto käynnistetty

13:28 Savunpoistolla hyvä vaikutus

13:29 Henkilökunta siirtyi Eläintarhankadun puolelta palautteeseen

13:30 Harjoitus päättyi